

Interpretatiebesluit Deskundigenpanel BMI-OAI

Betreft
2020-07 - Ruimtes zonder bewaking bij gedeeltelijke bewaking

datum
19-11-2020

Betreft	10.2.3 van NEN 2535:2017 en NEN 2535:2009+C1:2010, 7.1.2 van NEN 2535:1996
Vraag	Moet een ruimte in een gebouw met gedeeltelijke bewaking worden bewaakt, als deze ruimte valt onder de uitzonderingen in 10.2.2 van NEN 2535:2017, of NEN 2535:2009+C1:2010, of in 7.1.1 van NEN 2535:1996? Deze uitzonderingen gelden voor gebouwen met volledige bewaking.
Antwoord	Nee. Bij gedeeltelijke bewaking gelden dezelfde uitzonderingen als bij volledige bewaking volgens NEN 2535.
Overwegingen	De ruimten die bij volledige bewaking worden uitgezonderd zijn ruimten waarvan mag worden aangenomen dat daarin geen of nauwelijks brand kan ontstaan door het niet voorhanden zijn van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen. Bij gedeeltelijk bewaking mag ook worden aangenomen dat in deze ruimtes geen of nauwelijks brand kan ontstaan.