

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2021-07 - Modificatierapporten

datum
28 september 2021

Waarneming	Sinds de vorige inspectie is de VBB-installatie aangepast. Daarvoor is geen certificaat maar een modificatierapport afgegeven.
Toelaatbare grens	Deze situatie kan of deze omstandigheden kunnen worden beoordeeld met gebruik van de kolom 'met lev.cert' als er van de aanpassing een modificatierapport beschikbaar is, opgesteld door een VBB-leverancier die gecertificeerd is volgens het CCV-certificatieschema Leveren VBB-installaties, en dat is voorzien van het certificatiemerk.
Onderbouwing	<p>Een modificatierapport wordt afgegeven voor kleine aanpassingen van een VBB-installatie. Het kan gaan om het bijplaatsen van een sprinklerkop of vervanging van componenten door componenten met een gelijke functionele maar andere technische specificatie. De aanpassing is in dat geval niet groter dan het sproeivlak of van invloed op de gevarenklasse, de watervoorziening of het uitgangspuntendocument.</p> <p>Als het modificatierapport is voorzien van het certificatiemerk, houdt dat in de VBB-leverancier gecertificeerd is voor het leveren van dit soort kleine aanpassingen, werkt onder toezicht van een geaccrediteerde certificatie-instelling, en verantwoordelijkheid neemt voor zijn werk. Mits geverifieerd dat het certificatiemerk terecht is gebruikt (was de leverancier gecertificeerd bij het opstellen van het modificatierapport) en het modificatierapport past bij de situatie of omstandigheden, is het modificatierapport van een vergelijkbare betrouwbaarheid als een certificaat van levering van een deel van de VBB-installatie.</p>
Methode	Visueel en administratief (A3)