

Bouwbesluit 2012 tabel 1: Brandmeldinstallaties

In tabel 1 staat per gebruiksfunctie of een brandmeldinstallatie verplicht is, welke omvang de bewaking moet hebben, en of er een geldig inspectiecertificaat moet zijn.

Gebruiksfunctie		Gebruiks- oppervlakte Groter dan [m ²]	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau Hoger dan [m]	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Inspectie- certificaat als bedoeld in artikel 6.20, lid 6	
1. Woonfunctie	a. Woonfunctie voor zorg	1. Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	-	-
		2. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	-	-	Volledig	-	-
		3. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	ja	ja
		4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	Volledig	-	-
		5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	Volledig	-	-
		6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	Volledig	ja	ja
		7. Andere woonfunctie voor zorg	-	-	-	-	-
	b. Andere woonfunctie	-	-	-	-	-	
2. Bijeenkomst- functie	a. voor het aanschouwen van sport	-	-	-	-	-	
	b. kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200 m ²	-	Volledig	-	-	
		-	1,5 m	Volledig	ja	ja	
	c. Andere bijeenkomstfunctie	-	5 m	Gedeeltelijk	-	ja	
		-	50 m	Volledig	-	ja	
		500 m ²	-	Niet-automatisch	-	-	
		1 000 m ²	-	Gedeeltelijk	-	ja	
5 000 m ²	-	Volledig	-	ja			
3. Celfunctie	-	-	Volledig	ja	ja		
4. Gezondheids- zorgfunctie	a. gezondheidszorgfunctie met bedgebied	-	-	Volledig	ja	ja	
	b. andere gezondheidszorgfunctie	-	20 m	Niet-automatisch	-	-	
		-	50 m	Gedeeltelijk	ja	ja	
		-	4,1 m	Niet-automatisch	-	-	
		250 m ²	1,5 m	Niet-automatisch	-	-	
500 m ²	-	Niet-automatisch	-	-			
5. Industrie- functie	a. lichte industrie-functie	-	-	-	-	-	
	b. andere industrie-functie	-	20 m	Niet-automatisch	-	-	
		750 m ²	4,1 m	Niet-automatisch	-	-	
		1 500 m ²	1,5 m	Niet-automatisch	-	-	
2 500 m ²	-	Niet-automatisch	-	-			
6. Kantoorfunctie	-	20 m	Niet-automatisch	-	-		
	-	50 m	Gedeeltelijk	-	ja		
	500 m ²	4,1 m	Niet-automatisch	-	-		
	750 m ²	1,5 m	Niet-automatisch	-	-		
	1 500 m ²	-	Niet-automatisch	-	-		
7. Logiesfunctie	a. logiesfunctie niet in een logiesgebouw	-	-	-	-	-	
	b. logiesfunctie in een logiesgebouw met 24-uursbewaking	250 m ²	-	Volledig	-	ja	
	c. logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking	-	1,5 m	Volledig	ja	ja	
250 m ²		-	Volledig	-	ja		
8. Onderwijsfunctie	-	4,1 m	Niet-automatisch	-	-		
	-	50 m	Gedeeltelijk	-	ja		
	250 m ²	1,5 m	Niet-automatisch	-	-		
	500 m ²	-	Niet-automatisch	-	-		
9. Sportfunctie	-	4,1 m	Niet-automatisch	-	-		
	-	50 m	Gedeeltelijk	-	ja		
	500 m ²	1,5 m	Niet-automatisch	-	-		
1 000 m ²	-	Niet-automatisch	-	-			

Gebruiksfunctie		Gebruiks-oppervlakte <i>Groter dan</i> [m ²]	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau <i>Hoger dan</i> [m]	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Inspectie-certificaat als bedoeld in artikel 6.20, lid 6
10. Winkelfunctie		-	4,1 m	Niet-automatisch	-	-
		-	50 m	Volledig	-	ja
		500 m ²	1,5 m	Niet-automatisch	-	-
		1 000 m ²	-	Niet-automatisch	-	-
		5 000 m ²	13 m	Gedeeltelijk	-	ja
		10 000 m ²	-	Gedeeltelijk	-	ja
		10 000 m ²	13 m	Volledig	-	ja
11. Overige gebruiksfunctie	a. Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	1,5 m	Niet-automatisch	-	-
		1 000 m ²	-	Volledig	-	-
		2 500 m ²	-	Volledig	-	ja
	b. Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	1,5 m	Niet-automatisch	-	-
		-	13 m	Gedeeltelijk	-	-
		1 000 m ²	-	Niet-automatisch	-	-
		2 500 m ²	-	Gedeeltelijk	-	ja
c. Andere overige gebruiksfunctie		-	-	-	-	-
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde		-	-	-	-	-

Kies voor een [brandmeldinstallatie met CCV-keurmerk](#), dan weet je dat de brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2535.

Zorg dat je brandmeldinstallatie het goed blijft doen en kies voor [onderhoud met CCV-keurmerk](#), zodat het onderhoud volgens NEN 2654-1 wordt uitgevoerd.

Als een brandmeldinstallatie verplicht is, is de ontruimingsalarminstallatie ook verplicht. Je kunt kiezen voor een [ontruimingsalarminstallatie met CCV-keurmerk](#) en onderhoud aan de ontruimingsalarminstallatie met CCV-keurmerk.

Heb je een inspectiecertificaat nodig voor je brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie, bekijk dan de [lijst met inspectie-instellingen](#).