

Handelingsperspectief

Bewaking van vluchtroutes door andere gebruiksfuncties

19 februari 2026

Waar gaat dit handelingsperspectief over?

Het interpretatiebesluit 2021-01 'Bewaking van vluchtroutes' door andere gebruiksfuncties' gaf een tweedelige interpretatie:

- 1 een interpretatie met betrekking tot de bewaking van trappenhuizen, en
- 2 een interpretatie met betrekking tot de bewaking van vluchtwegen door een andere gebruiksfunctie.

Het interpretatiebesluit 2021-01 is ingetrokken. Dit document bevat informatie voor adviseurs en detectiebedrijven over:

- hoe te handelen bij brandmeldinstallaties die zijn gerealiseerd op basis van interpretatiebesluit 2021-01;
- hoe inspectie-instellingen dit beoordelen als de brandmeldinstallatie inspectieplichtig is.

Handelingsperspectief voor brandmeldinstallaties gerealiseerd op basis van interpretatiebesluit 2021-01

Trappenhuizen

De interpretatie van de bewaking van trappenhuizen is opgenomen in het nieuwe interpretatiebesluit 2026-01 'Plaatsing van automatische melders in trappenhuizen'. Voor installaties waarbij voor trappenhuizen gebruik is gemaakt van interpretatiebesluit 2021-1 moet de situatie worden getoetst aan het nieuwe interpretatiebesluit 2026-01.

Gemeenschappelijke vluchtroutes en vluchtroutes door andere gebruiksfuncties

Het Interpretatiebesluit voor gemeenschappelijke vluchtroutes en vluchtroutes door andere gebruiksfuncties, was opgesteld voor situaties als deze: een kinderdagverblijf is gevestigd in een school die geen eis heeft voor een brandmeldinstallatie met volledige of gedeeltelijke bewaking. De vluchtroute loopt vanuit het kinderdagverblijf door de school. Het interpretatiebesluit 2021-01 beschreef een beveiligingsniveau voor dit soort situaties: de vluchtweg van het kinderdagverblijf door de school werd voorzien van automatische branddetectie maar niet het hele brandcompartiment waardoor deze vluchtweg loopt. Echter, deze interpretatie ging in op eisen uit de bouwregelgeving en dat is toebedeeld aan het bevoegd gezag.

Voor installaties waarbij voor horizontale vluchtroutes door andere gebruiksfuncties het interpretatiebesluit 2021-01 is toegepast, moet de situatie opnieuw worden beoordeeld. Als u vindt dat het beveiligingsniveau dat is gebaseerd op het ingetrokken interpretatiebesluit 2021-01, nog steeds een passende en gelijkwaardige oplossing is voor uw situatie, dan dient u dat te formaliseren met een gemotiveerd gelijkwaardigheidsverzoek bij het bevoegd gezag.

Hou bij de beoordeling van de situatie rekening met vragen als:

- Heeft de betreffende gebruiksfunctie meer dan één onafhankelijke vluchtwegen?
- Zijn er overige vluchtwegen die niet door andere gebruiksfuncties lopen?

Dit kan ook worden toegepast voor nieuwe situaties.

Beoordeling inspectie-instellingen van inspectieplichtige, bestaande brandmeldinstallaties gerealiseerd op basis van interpretatiebesluit 2021-01

Inspectie-instellingen die een brandmeldinstallatie beoordelen die is gerealiseerd op basis van het interpretatiebesluit 2021-01, hebben de volgende geharmoniseerde toepassing afgesproken.

- Inspectiecertificaten die voor deze installaties zijn uitgegeven op basis van inspecties die zijn uitgevoerd vòòr 16 juli 2025, blijven geldig. Ze zijn te goeder trouw uitgegeven want ze zijn gebaseerd op het toen geldende beoordelingskader.
Toelichting: 16 juli is de datum waarop het interpretatiebesluit 2021-1 (tijdelijk) werd ingetrokken.
- Een inspectie-instelling zal een afkeur geven op brandmeldinstallaties waarvoor het nieuwe interpretatiebesluit 2026-01 niet geldt en waarvoor geen gelijkwaardigheidsverklaring van het bevoegd

gezag aangetoond kan worden. De vereiste bewakingsomvang is dan niet in overeenstemming met de regelgeving.