

Interpretatiebesluit Deskundigenpanel BMI-OAI

Betreft
2020-06 - Ruimtes met buitencondities

datum
19-11-2020

Betreft	10.2.2 en 10.2.3 van NEN 2535:2017
Vraag	Moet een ruimte met buitencondities worden bewaakt?
Antwoord	Een ruimte met buitencondities, kleiner dan 4 m ² , niet hoger dan 1 bouwlaag, zonder ontstekingsbron of variabele vuurbelasting hoeft niet te worden bewaakt.
Overwegingen	<p>Een melder in een ruimte met buitencondities kan onterechte meldingen geven of storing veroorzaken. Warme rook gedraagt zich anders in de buitenlucht. Bij een kleine ruimte zonder vuurbelasting en zonder ontstekingsbron is de kans op het ontstaan van brand klein.</p> <p>Voorbeelden van ruimten met buitencondities: permanent open deuren, sluisen, tourniquets.</p> <p>Een kleine ruimte met buitencondities die niet toegankelijk is en brandwerend is afgescheiden van een bewaakte ruimte hoeft niet te worden bewaakt volgens 10.2.2 en 10.2.3 van NEN 2535:2017.</p>