

Certificatieafspraak BMI-OAI

Betreft
2018-03 - Tekenen PvE's

datum
27-11-2018

Voor certificatie volgens de CCV-certificatieschema's Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand ingestemd met de volgende harmonisatieafspraak.

Onderwerp	Ondertekening PvE BMI en OAI
Geharmoniseerde beoordeling	Als er een uitgebreid UPD is waar de handtekening van de opdrachtgever onder staat, en informatie daaruit wordt door de projecteringsdeskundige overgenomen in het model-PvE, en in het model-PvE wordt verwezen naar het door de opdrachtgever ondertekende UPD, volstaat ondertekening van het model-PvE door de projecteringsdeskundige en is een handtekening van de opdrachtgever niet nodig.
Onderbouwing	<p>Voor het ontwerpen van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties hebben het branddetectiebedrijf en het ontruimingsalarmbedrijf informatie nodig. In het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties staat dat het model-PvE uit NEN 2535 moet worden aangehouden, en in het CCV-certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties staat dat het model-PvE uit de NEN 2575-reeks moet worden aangehouden. Daarmee dwingen de schema's af dat alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie aanwezig is. Dat is de achterliggende prestatie-eis. Het gaat dus om de inhoud van het PvE en niet om de lay-out, de opbouw of de volgorde.</p> <p>Het is niet uitgesloten dat de voor het ontwerp noodzakelijke informatie op andere wijze, bijvoorbeeld in een Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging, ter beschikking wordt gesteld.</p> <p>De CI moet erop toezien dat het branddetectiebedrijf en het ontruimingsalarmbedrijf die informatie registreren, en checken tegen de volgens de norm vereiste informatie. Bij een UPD voor een complexe brandbeveiliging kan de registratie bijvoorbeeld in de vorm van het invullen van het model-PvE uit de norm. Een verwijzing naar het goedgekeurde (d.w.z. door de opdrachtgever ondertekende) UPD is noodzakelijk evenals ondertekening door de projecteringsdeskundige zodat duidelijk is dat hij heeft vastgesteld dat is voorzien in de noodzakelijke informatie. Ondertekening door de opdrachtgever is niet noodzakelijk als het UPD door de opdrachtgever is ondertekend.</p>
Instemming van de CvB Brand	13 november 2018