

Certificatieafspraak VBB

Betreft
2018-04 - Vervaldatum bij onderhoud

datum
27-11-2018

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema's Onderhoud VBB-installaties heeft de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) ingestemd met de volgende harmonisatieafspraak.

Onderwerp	Vervaldatum in relatie tot de onderhoudscyclus
Geharmoniseerde beoordeling	<p>Het begrip vervaldatum in paragraaf 3.2.6 wordt als volgt gedefinieerd en toegepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vervaldatum is de datum waartegen het <i>volgende</i> onderhoud moet zijn uitgevoerd; - De vervaldatum is installatiegebonden. Als een opdrachtgever voor onderhoud van de ene certificaathouder naar de andere overstapt, blijft de vervaldatum hetzelfde; - Als een certificaathouder meer dan twee maanden voorafgaand aan de vervaldatum het onderhoud voltooit, schuift de vervaldatum naar voren (meer onderhoud in een jaar mag, minder niet); - Als een certificaathouder meer dan twee maanden na het verstrijken van de vervaldatum zijn onderhoud voltooit voldoet hij niet aan de eisen, de onderhoudsmatrix moet worden aangepast op basis van een inventarisatie, waar nodig moet extra onderhoud worden uitgevoerd. De vervaldatum blijft hetzelfde.
Onderbouwing	<p>In paragraaf 3.2.6 van het schema Onderhoud VBB-installaties is het begrip vervaldatum op zich juist verwoord, zij het dat niet duidelijk wordt of het om de huidige of de toekomstige vervaldatum gaat. Om hierin te voorzien is bovenstaande harmonisatieafspraak noodzakelijk.</p> <p>De vervaldatum heeft een functie in het kader van beoordeling of de onderhoudscyclus van een VBB-installatie tijdig is afgerond. Er is twee maanden speling rond de vervaldatum. In de regel geeft dit voldoende flexibiliteit. Overschrijding komt echter wel voor, overschrijding nauwelijks maar is wel denkbaar. De harmonisatieafspraak voorziet in beide gevallen.</p>
Instemming van de CvB Brand	13 november 2018