

Interpretatiebesluit Deskundigenpanel BMI-OAI

Betreft
2020-03 - Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes

datum
19-11-2020

Betreft	10.11.5.9 en 10.11.5.10 van NEN 2535:2017; 10.11.5.8 en 10.11.5.9 van NEN 2535:2009+C1:2010; 7.12.7.5 en 7.12.7.6 van NEN 2535:1996
Vraag	Mag de afstand tussen het hart van de melder en obstakel of wand kleiner zijn dan 0,5 m?
Antwoord	Ja, in ruimtes met een oppervlak tot 16 m ² is de minimale afstand tussen het hart van de melder en de wand of het obstakel 0,25 m.
Overwegingen	In een kleine ruimte bereikt de rook of de warmte de melder voldoende snel, ook als de afstand tussen melder en obstakel of wand kleiner is dan de norm voorschrijft.