

## Harmonisatieafspraak BMI-OAI

Betreft  
2017-02 - Inspectie ontoegankelijke ruimtes

datum  
29 juni 2017

<b>Waarneming</b>	Tijdens inspectie is een ruimte of zijn enkele ruimtes niet toegankelijk
<b>Toelaatbare grens</b>	<p>Elke ruimte die tijdens inspectie niet toegankelijk is moet in de rapportage worden benoemd.</p> <p>Het moet aannemelijk zijn dat het deel van de brandbeveiligingsinstallatie dat zich in een ontoegankelijke ruimte bevindt naar behoren kan functioneren en niet is beschadigd. Tevens moet (bijvoorbeeld procedureel) worden aangetoond dat veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie in de ontoegankelijke ruimte niet hebben geleid tot aanpassingen aan de brandbeveiliging, voor zover van toepassing.</p> <p>Bij een volgende inspectie behoren ruimtes die bij een vorige inspectie niet zijn geïnspecteerd, onderdeel uit te maken van de inspectie.</p>
<b>Onderbouwing</b>	<p>Bij inspectie behoren alle ruimtes te kunnen worden geïnspecteerd. Er kunnen ten tijde van de inspectie omstandigheden zijn die toegang tot een ruimte onmogelijk maken. Omdat inspectie op steekproeven kan worden gebaseerd hoeft ontoegankelijkheid van een ruimte of enkele ruimtes niet tot afkeur te leiden. Als inspectie van een ruimte niet mogelijk is, moet op andere wijze aannemelijk worden gemaakt dat de brandbeveiliging voldoet.</p> <p>Over iets dat niet is beoordeeld kan geen verklaring worden afgelegd. Daarom moet in het inspectierapport worden vermeld welke ruimtes van de inspectie zijn uitgezonderd, en op welke wijze aannemelijk is geworden dat de brandbeveiliging in die ruimte voldoet.</p>
<b>Methode</b>	Visueel, administratief