

Harmonisatieafspraak BMI-OAI

Betreft
2017-03 - Omvang inspectie bij gedeeltelijke bewaking

datum
29 juni 2017

Waarneming	In een gebouw met gedeeltelijke bewaking ontbreekt in een ruimte de bewaking.
Toelaatbare grens	Indien deze ruimte valt onder de uitzonderingen in 10.2.2 van NEN 2535+C1:2010 hoeft hiervoor geen afwijking te worden vastgesteld. Bij gedeeltelijke bewaking gelden dezelfde uitzonderingen als bij volledige bewaking volgens 10.2.2 van NEN 2535+C1:2010. Bij een installatie ontworpen volgens NEN 2535:1996 gelden de uitzonderingen in 7.1.1 van NEN 2535:1996 ook voor gebouwen met gedeeltelijke bewaking.
Onderbouwing	De ruimten die bij volledige bewaking worden uitgezonderd zijn ruimten waarvan mag worden aangenomen dat daarin geen of nauwelijks brand kan ontstaan door het niet voorhanden zijn van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen. Bij gedeeltelijk bewaking mag ook worden aangenomen dat in deze ruimtes geen of nauwelijks brand kan ontstaan.
Methode	Visueel, administratief