

## Interpretatiebesluit Deskundigenpanel RBI

datum 23 maart 2017

### Interpretatiebesluit 2017-01 - Energievoorziening rookbeheersingsinstallaties - NPR 6095-reeks

Het deskundigenpanel Rookbeheersingsinstallaties heeft op 23 maart 2017 de volgende interpretatie vastgesteld.

Normparagraaf	Hoofdstuk 9 van NPR 6095-1:2005; hoofdstuk 10 van NPR 6095-1:2012; hoofdstuk 9 van NPR 6095-2:2005; hoofdstuk 10 van NPR 6095-2:2012
Vraag	Moet een rookbeheersingsinstallatie kunnen functioneren bij uitval van de openbare energievoorziening?
Antwoord	Voor een noodstroomvoorziening moet het UPD (of PvE) worden gevolgd. Indien in het UPD (of PvE) niets is vermeld mag worden aangenomen dat een noodstroomvoorziening niet is vereist. NB Dit antwoord heeft betrekking op een eventuele noodstroomvoorziening voor de gehele rookbeheersingsinstallatie (dus inclusief mechanische ventilatoren).
Interpretatie van het doel of de functionele eis	De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de energievoorziening voor brandbeveiligingsinstallaties moet voldoen aan NEN 1010. De NPR 6095-reeks stelt het aansluiten op een noodstroomaggregaat niet verplicht.
Vertaling naar een prestatie-eis of product-eis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	Bij het beoordelen of een noodstroomvoorziening (zoals een NSA) is vereist zal onder meer moeten worden vastgesteld wat het risico is op het ontstaan van een brand op een moment dat de openbare energievoorziening is uitgevallen. Deze beoordeling maakt deel uit van de risicoanalyse die voorafgaand of tijdens het opstellen van een UPD wordt gemaakt. De openbare energievoorziening in Nederland heeft een hoge betrouwbaarheid: volgens <a href="http://www.netbeheernederland.nl/">http://www.netbeheernederland.nl/</a> is de gemiddelde jaarlijkse stroomuitval per klant ongeveer 20 minuten. Het risico op het niet meer kunnen functioneren door andere oorzaken zoals onderhoud aan een deel van de elektrische installatie wordt beperkt doordat de energievoorziening rechtstreeks op de hoofdverdeelinrichting moet zijn aangesloten.
Bepaling	Administratieve onderbouwing.